

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

CIRCULAR 02

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitação (CPL), nos termos do item 3.2 do Edital de Licitação Presencial nº 002/2018, vem apresentar o questionamento tempestivamente apresentado até o momento e sua resposta.

Para as perguntas de cunho técnico, a CPL diligenciou junto a Gerência Técnica, responsável pela elaboração do Projeto Básico da licitação.

A seguir será apresentada a data de envio do questionamento, o conteúdo do mesmo e, em seguida, a resposta.

DIA 29.06.2018 (Pedido de Esclarecimentos 02) – Pergunta 01- “Para execução dos serviços referenciados no item 7.2 do Anexo 14 – Orçamento básico (Construção de SPOOLS – 6.000 kg) é necessário ter conhecimento da quantidade e diâmetros das conexões a serem soldadas para que possamos realizar cotações.”

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: - Tratam-se de montagens a serem definidas quando da execução dos projetos executivos, podendo as conexões serem flanges, reduções, curvas nas dimensões de 2" a 6" podendo a quantidade e natureza variar em conformidade com o projeto executivo.

Pergunta 02 – “Nos serviços de lançamento de dutos pelo método de furo direcional serão também lançados bitubos?”

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: - Não serão lançados bitubos.

Pergunta 03 – “Conforme Especificação técnica furo direcional E0000-ET-E04-500-017, os equipamentos listados nesta para execução dos serviços são:

5.1. Equipamentos de Perfuração

- A) Perfuratriz Direcional Monitorada**
- B) Sistema Misturador de Fluido**
- C) Sistema de Monitoramento Eletrônico**

5.2. Equipamentos de Apoio



**COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

- A) Retro-escavadeira**
- B) Guindauto**
- C) Caminhão tanque de água**
- D) Caminhonete**
- E) Aparelhos Topográficos**

Diante do exposto, entendemos que conforme lista de equipamentos acima descrita, os serviços a serem realizados são característicos de execução não destrutiva com utilização de perfuratriz direcional dirigida.

No entanto, conforme Anexo 14 – Orçamento básico, item 3.1, o título deste consta como: Lançamento por furo manual.

Analisando atentamente os preços do item 3.1, vimos que os valores por metro não condizem com a execução não destrutiva com equipes de perfuração e de apoio.

Portanto, conforme exposto, solicitamos maiores esclarecimentos em relação ao método de execução desses serviços, informando os recursos humanos e materiais necessários. ”

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: - Existem 3 tipos de lançamento previstos no contrato: vala aberta, furo direcional e furo manual. Tratam-se de serviços completamente diferentes tanto em natureza como em complexidade. Segue a composição do item de furo manual para melhor entendimento dos recursos necessários. Este e outros itens tem sua composição disponíveis para consulta no processo da licitação.

Natal-RN, 03 de julho de 2018.


Jadson Anderson Medeiros da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

