



COBERTURA DO DUTO (MIN) (m)		4,00	2,00	5,00	2,00
DIÂMETRO NOMINAL	MATERIAL	DE=200mm; SDR 11, PN10, PE100			
	ESP. (mm)	18,20			
	EXT. (m)	100,0	180,0		220,0
CLASSE DE LOC. / FATOR DE PROJETO		VER E06285-RL-A04-518-001			
REVESTIMENTO (m)		-			
PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO		-			
SINALIZAÇÃO		VER NOTA 9			
OBSERVAÇÕES E REFERÊNCIAS		FURO DIRECIONAL - LINHA TRONCO	OBRA ESPECIAL - CRUZAMENTO DA RODOVIA FEDERAL BR-110		ABERTURA DE VALA A CÉU ABERTO - LINHA TRONCO -

PROJ.	Santiago	EXEC.	L. Rocha	VERIF.	J. Salisberto	APROV.	J. Salisberto
ESCALA	INDICADA					FOLHA	01 de 01
DATA	Agosto/2024	Nº	E66285-DE-A04-518-002				