



**COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CIRCULAR 02**

**PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTAS**

O Pregoeiro, nos termos do item 5.6.1 do Edital do Pregão Eletrônico - PE Nº 90004/2024, vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas respostas.

Para as perguntas de cunho técnico, o Pregoeiro diligenciou junto a área demandante (Gerência Técnica), responsável pela elaboração do Termo de Referência da licitação.

A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos dos mesmos e, por fim, as respostas.

**1. DIA 09/04/2024 às 08h38min, com confirmação de recebimento em 09/04/2024 às 17h14min (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02)**

- **PERGUNTA 1:** Considerando que o pregão eletrônico é composto por dois itens, sendo um item de Estação e outro item de medidor, perguntamos se disputa de preços acontecerá simultaneamente ou se será um lote por vez?

**RESPOSTA, pela CPL:** A disputa dos dois itens ocorrerá de forma separada.

- **PERGUNTA 2:** Estamos entendendo que a “Planilha de Custos e Formação de Preços” mencionada no item 11.1.1 do Edital é equivalente à Planilha de Preços Unitários - Adendo III do Edital. Nosso entendimento está correto?

**RESPOSTA, pela CPL:** Não existe mais esse item (11.1.1) no edital.

- **PERGUNTA 3:** Estamos entendendo que a letra “b” do item 13.7.4.1 do Edital aplica-se somente para prestação de serviços, ou seja, não é aplicável para este pregão. Nosso entendimento está correto? Caso nosso entendimento acima esteja incorreto, pedimos informar o que deve ser apresentado para atender este item e para quais fins.

**RESPOSTA, pela área demandante:** Entendemos que o item do edital a que se refere esta pergunta é o item 10.12.4.1, A contratada deverá apresentar atestados de fornecimentos conforme segue: Para o ITEM 01, a PROPONENTE deve apresentar atestado de que já FABRICOU E FORNECEU ESTAÇÕES DE REGULAGEM DE PRESSÃO E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL em quantidade e características similares ao objeto. Para o ITEM 02, a PROPONENTE deve apresentar atestado de que já FORNECEU medidores volumétricos de gás natural do tipo ROTATIVO similares ao objeto da licitação.

- **PERGUNTA 4:** Analisando o item 7.3 da ET nº E0000-ET-E04-421-002, referente aos medidores, estamos entendendo que os prazos não poderão ser alterados, para mais ou menos, sem que haja acordo muito entre as partes. Nosso entendimento está correto?

**RESPOSTA, pela área demandante:** O entendimento está correto.

- **PERGUNTA 5:** Analisando o campo para colocação da proposta de preços no portal “comprasnet” notamos que não há campos para inserir anexos, portanto, estamos entendendo que no momento da colocação da proposta os licitantes não devem anexar nenhum documento como Proposta de Preços, PPU, Documentos de Habilitação, entre outros, limitando-se em inserir neste momento somente os valores, marca/fabricante e modelo/versão, conforme print da tela abaixo. Nosso entendimento está correto?

Descrição detalhada

Medidor Vazão Material Corpo: Tubo De Aço Carbono H40 Sc . Pressão Máxima Operação: 0.5 KGF/CM2. Tipo: Medidor De Vazão E Redução De Pressão De Vapor Sat . Acessórios: Bota Coletora. Filtro Y Em Wcb . Características Adicionais: Conjunto De Medição De Pressão



Quantidade ofertada

4

Valor unitário (R\$)

Valor total

R\$ 0,0000

Marca/Fabricante

*digite a marca e o fabricante*

Modelo/Versão

*digite o modelo/versão*

Salvar

**RESPOSTA, pela CPL:** O entendimento está correto.

- **PERGUNTA 6:** Analisando a descrição dos objetos dentro do portal de compras em questão, notamos que os dois itens estão nomeados como "medidores". Veja print da tela abaixo. Solicitamos verificar pois, conforme Edital, o item 1 refere-se a Estações e o item 2 refere-se a medidores.

Pregão Eletrônico N° 90004/2024 (Lei 14.133/2021)



UASG 925880 - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto

Objeto: O presente Edital tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de ESTAÇÕES DE REGULAGEM DE PRESSÃO E MEDIÇÃO (ERPMS).

Data limite de entrega de propostas: 12/03/2024 09:00

 Termo de Aceitação. Declaro que cumpro e estou ciente de todas as declarações contidas no termo de aceitação.

Itens

1	MEDIDOR VAZÃO	Quantidade solicitada: 4 Unidade fornecimento: Unidade	Valor estimado (unitário): Proposta não cadastrada	Sigiloso	▼
2	MEDIDOR VAZÃO	Quantidade solicitada: 4 Unidade fornecimento: Unidade	Valor estimado (unitário): Proposta não cadastrada	Sigiloso	▼

**RESPOSTA, pela CPL:** O catálogo de materiais do Comprasnet é limitado e não é possível inserir em tempo real novo cadastramento, por isso, são utilizadas opções aproximadas, no entanto, o Edital é claro sobre a prevalência das informações dispostas no documento, conforme item 16.11: "Em caso de divergência entre as especificações do objeto inseridas no Sistema SIASG e as deste EDITAL e seus anexos, prevalecerão as constantes nestes últimos."

**João Solon de Medeiros Júnior**

Membro da CPL

(Assinado eletronicamente)

Referência: Processo nº 05310002.000065/2024-95

SEI nº 25881256



Documento assinado eletronicamente por **João Solon de Medeiros Júnior**, Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 10/04/2024, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **25881256** e o código CRC **B8CFBD2D**.