



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CIRCULAR 01

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTAS

O Pregoeiro vem apresentar os questionamentos apresentados até o momento e suas respostas.

Para as perguntas de cunho técnico, o Pregoeiro diligenciou junto a área demandante (Gerência Técnica), responsável pela elaboração do Termo de Referência da licitação.

A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos dos mesmos e, por fim, as respostas.

1. DIA 16/07/2025 (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01)

PERGUNTA 1 - LOTE 1

Item 8 e 9 - CAP DE PEAD PE 100 DE 200 SDR 11 / TÊ IGUAL DE PEAD PE 100 DE 200 SDR 11

Não especifica se as conexões são em termofusão (spigot) ou eletrofusão.

RESPOSTA, pela área demandante: Todas as conexões são de eletrofusão.

PERGUNTA 2 - LOTE 1

Item 10 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD DE 200X110 SDR 11

Não especifica se a conexão é em termofusão (spigot) ou eletrofusão.

Caso seja em eletrofusão, podemos ofertar "KIT" composto: LUVA DE ELETROFUSÃO DN 200 + REDUÇÃO SPIGOT SDR 11 PE 100 DN 200X110 + LUVA ELETROFUSÃO DN 110

RESPOSTA, pela área demandante: Todas as conexões são de eletrofusão. O kit não será aceito.

PERGUNTA 3 - LOTE 1

Item 4 - TRANSIÇÃO DE EF PEAD PE 100 DE 200MM AÇO CARBONO PONTA LISA 6" SDR 11

Podemos ofertar "KIT" composto: LUVA DE ELETROFUSÃO DN 200 + REDUÇÃO SPIGOT SDR 11 PE 100 200X160 + TRANSIÇÃO EF SDR 11 PE 100 160X6"

RESPOSTA, pela área demandante: Todas as conexões são de eletrofusão. O kit não será aceito.

São esses os esclarecimentos prestados.

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:

Luis Arthur Almeida de Assis

Pregoeiro

Referência: Processo nº 05310002.000806/2025-19

SEI nº 35120477



Documento assinado eletronicamente por **Luis Arthur Almeida de Assis, Pregoeiro(a)**, em 17/07/2025, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35120477** e o código CRC **E0AAD930**.