



**COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CIRCULAR 02

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTAS

O Pregoeiro, nos termos do item 4.3 do Edital do Pregão Eletrônico - PP Nº 90011/2025, vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas respostas.

Para as perguntas de cunho técnico, o Pregoeiro diligenciou junto a área demandante (Gerência de Suprimentos e Gerência Técnica), responsável pela elaboração do Termo de Referência da licitação.

A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos dos mesmos e, por fim, as respostas.

1. **DIA 07/10/2025 às 16h42min, com confirmação de recebimento em 08/10/2025 às 08h34min (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02)**

PERGUNTA 1:

LOTE 01

O COTOVELO(Joelho) e com rosca fêmea fêmea, ou macho e fêmea ou macho macho

RESPOSTA, pela área demandante: rosca fêmea em ambos os lados.

PERGUNTA 2:

LOTE 01

A rosca e BSP ou a rosca é BSPT (no agendo III da planilha de preço unitário consta Rosca BSP. Fiquei com duvida.

RESPOSTA, pela área demandante: rosca BSPT conforme norma ABNT NBR NM ISO 7-1 (equivalente à BSPT - British Standard Pipe Taper).

PERGUNTA 3:

LOTE 01

O TE fêmea x femea

RESPOSTA, pela área demandante: rosca fêmea em ambos os lados.

PERGUNTA 4:

LOTE 01

O Niple machoxmacho

RESPOSTA, pela área demandante: rosca macho em ambos os lados.

PERGUNTA 5:

LOTE 01

A Bucha de redução macho e fêmea

RESPOSTA, pela área demandante: correto.

PERGUNTA 6:

LOTE 01

O Plug macho

RESPOSTA, pela área demandante: correto.

PERGUNTA 7:

LOTE 01

São rosca BSP ou BSPT

RESPOSTA, pela área demandante: todas as roscas são BSPT conforme norma ABNT NBR NM ISO 7-1 (equivalente à BSPT - British Standard Pipe Taper).

PERGUNTA 8:

LOTE 02

As Valvulas de esfera de 3/4" e de 1/2" são rosca BSP ou BSPT

RESPOSTA, pela área demandante: todas as roscas são BSPT conforme norma ABNT NBR NM ISO 7-1 (equivalente à BSPT - British Standard Pipe Taper)

PERGUNTA 9:

LOTE 03

Tubo metálico flexível tombback

Qual o comprimento do tubo metálico.

A roca macho e fêmea e BSP certo?

RESPOSTA, pela área demandante: todas as roscas são BSPT conforme norma ABNT NBR NM ISO 7-1 (equivalente à BSPT - British Standard Pipe Taper). O tubo é rosca macho de ambos os lados e com 1.000mm de extensão.

São esses os esclarecimentos prestados.

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:

Crécio Fagner Cândido Bispo

Pregoeiro

Referência: Processo nº 05359020-505.000247/2025-82

SEI nº 36926870



Documento assinado eletronicamente por **Crécio Fagner Cândido Bispo, Membro da Comissão Permanente de Licitação**, em 09/10/2025, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **36926870** e o código CRC **FDAE56AE**.