



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

CIRCULAR 03

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitação (CPL), nos termos do item 3.2 do Edital de Licitação Presencial nº 007/2018, vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas respostas.


A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos dos mesmos e, em seguida, as respostas.

1. DIA 17.01.2019 (Pedido de Esclarecimentos 03)

Pergunta 1 – O item 10.35 da planilha é "47,5m² de Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm"+ Devido ao alto preço do produto precisamos fazer uma paginação no ambiente onde será instalado. Por isso, pedimos que apontem no projeto qual a sala onde o piso será aplicado. Gostaríamos de saber se vocês fornecem a planilha de composição dos serviços? Ficamos no aguardo da informação.

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: No projeto está indicado com o piso quadriculado no desenho. Serão aplicados na Sala de Telecom, Sala de Energia e Sala dos Servidores (CPD).

Natal-RN, 18 de Janeiro de 2019.


Wilbert de Souza Queiroz
Presidente da Comissão Permanente de Licitação