



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

Página 1 de 3

PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 026/2019

CIRCULAR 02

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS

O Pregoeiro, nos termos do item 11.6 do Edital do Pregão Eletrônico - PE Nº 026/2019, vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas respostas.

Para as perguntas de cunho técnico, o Pregoeiro diligenciou junto a Gerência Técnica, responsável pela emissão das especificações técnicas dos materiais objeto da presente licitação.

A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos dos mesmos e, por fim, as respostas.

1. DIA 06/11/2019 (Pedido de Esclarecimento 01)

PERGUNTA 1 - Item – Válvulas

As válvulas em PEAD são fabricadas e certificadas conforme EN 155-4, a norma em questão foi usada como base para elaboração da ABNT 14462-4 (2016), segue anexo nosso certificado de qualidade para sua análise e avaliação do atendimento da necessidade da POTIGÁS.

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: Os certificados serão analisados oportunamente quando da apresentação dos documentos de qualificação técnica no certame.

PERGUNTA 2 - Item – Transição

A Transição é longa com tubo de aço na ponta ou é curta com a rosca direto no corpo adaptador?

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: A transição a ser adquirida pela POTIGÁS será o tipo "curta".

PERGUNTA 3 - Item – Transição

Qual deve ser o comprimento do tubo de PEAD?



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

Página 2 de 3

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: Pelo menos o tamanho necessário para solda uma luva.

PERGUNTA 4 - Item – Transição

Qual deve ser o comprimento do tudo de aço?

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: Não deve haver extensão do tubo de aço além da rosca.

PERGUNTA 5 - Item – Transição

Pode ser aplicado tubo com costura?

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: Sim.

PERGUNTA 6 - Item – Transição

Pode ser aplicado tubo conforme a NBR 5590?

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: Sim.

PERGUNTA 7 - Item – Transição

Será realizado inspeção nas dependências da licitante?

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: A critério da POTIGÁS, quando da fiscalização do contrato.

PERGUNTA 8 - Item – Transição

Será necessário a realização de todos os ensaios abaixo para as transições?

1. Densidade
 2. Índice de Fluidez
 3. Estabilidade Térmica
 4. Soldabilidade e compatibilidade
 5. Resistência à pressão hidrostática de curta duração a 20.o. C
-



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

Página 3 de 3

6. Resistência à pressão hidrostática de longa duração a 80.o. C

RESPOSTA, pela Gerência Técnica: Apresentar todos os testes exigidos no Edital. Se está exigido no Edital, não há que se falar em dispensa de documentos ou testes.

São esses os esclarecimentos prestados.

Natal/RN, 07 de novembro de 2019.

Igor Felipe dos Santos

Pregoeiro
